



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Levantamiento físico de los edificios rehabilitados por el IFEQROO

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Determinar el porcentaje de cumplimiento del presupuesto autorizado

Fecha de salida

09/23/2019 - 13:30

Fecha de regreso

09/28/2019 - 06:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

751.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

751.00

Hospedaje

1200.00

Viáticos comprobados

3251.00

Viáticos no comprobables

205.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3251.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

2500.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3251.00

Importe total no erogado

205.00

Reportes

Actividades realizadas

Con oficio DG/SCPM/33/2019 de fecha 20 de septiembre de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del 23 al 25 de septiembre de 2019, con el fin de participar en el levantamiento físico de los edificios

rehabilitados por el IFEQROO, en el Plantel Conalep Cancún.

Durante la actividad realizada, en la que participaron por el IFEQROO, los CC. Arq. José Oswaldo Tuz Domínguez, Arq. Kenny Pérez Rodríguez, Ing. Joel Mex Herrera e Ing. Wilema Salas Cornejo; por la Constructora, el Arq. Luis Villareal Rosado; por el Plantel Conalep Cancún, el Lic. Petronilo Avila y por la Dirección General del Conalep Quintana Roo, el suscrito, se ejecutaron las acciones siguientes:

A).- En los edificios A, C, E1 y E2:

- 1.- Se corroboraron físicamente los generadores correspondientes a los conceptos contratados.
- 2.- Se verificaron con sondeos físicos y visuales, las reparaciones realizadas en los elementos estructurales, con la finalidad de constatar que corresponda a la descripción de los conceptos contratados.
- 3.- Con relación a la aplicación del impermeabilizante en losas de azotea, se detectó que ya se concluyeron.
- 4.- Referente a la aplicación de pintura en los edificios, se observó que, en algunas áreas, no se tiene aplicado pintura, en otra falta una mano de pintura y en otros presenta desprendimiento de la misma, por lo que se solicitó al contratista, corregir los detalles a la brevedad posible.
- 5.- En algunos elementos estructurales, no se pudo apreciar la existencia de corrosión del acero de refuerzo, debido a las múltiples capas de pintura.
- 6.- Debido a que, en algunos elementos estructurales, se aplicó una capa de mortero con material planitop, no se pudo identificar precisamente las áreas que fueron reparadas, por lo que se solicitó a la empresa contratista, presente evidencia fotográfica de los trabajos ejecutados para la validación correspondiente.

Nota:

Dado que el tiempo programado inicialmente, resultó insuficiente para terminar con la revisión de la totalidad (7) de los edificios rehabilitados, se requiere de 2 días más (26 y 27 de septiembre de 2019), para lograr el objetivo.

Resultados obtenidos

Con oficio DG/SCPM/33/2019 de fecha 20 de septiembre de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del 23 al 25 de septiembre de 2019, con el fin de participar en el levantamiento físico de los edificios rehabilitados por el IFEQROO, en el Plantel Conalep Cancún.

Durante la actividad realizada, en la que participaron por el IFEQROO, los CC. Arq. José Oswaldo Tuz Domínguez, Arq. Kenny Pérez Rodríguez, Ing. Joel Mex Herrera e Ing. Wilema Salas Cornejo; por la Constructora, el Arq. Luis Villareal Rosado; por el Plantel Conalep Cancún, el Lic. Petronilo Avila y por la Dirección General del Conalep Quintana Roo, el suscrito, se ejecutaron las acciones siguientes:

A).- En los edificios A, C, E1 y E2:

- 1.- Se corroboraron físicamente los generadores correspondientes a los conceptos contratados.
- 2.- Se verificaron con sondeos físicos y visuales, las reparaciones realizadas en los elementos estructurales, con la finalidad de constatar que corresponda a la descripción de los conceptos contratados.
- 3.- Con relación a la aplicación del impermeabilizante en losas de azotea, se detectó que ya se concluyeron.
- 4.- Referente a la aplicación de pintura en los edificios, se observó que, en algunas áreas, no se tiene aplicado pintura, en otra falta una mano de pintura y en otros presenta desprendimiento de la misma, por lo que se solicitó al contratista, corregir los detalles a la brevedad posible.
- 5.- En algunos elementos estructurales, no se pudo apreciar la existencia de corrosión del acero de refuerzo, debido a las múltiples capas de pintura.
- 6.- Debido a que, en algunos elementos estructurales, se aplicó una capa de mortero con material planitop, no se pudo identificar precisamente las áreas que fueron reparadas, por lo que se solicitó a la empresa contratista, presente

evidencia fotográfica de los trabajos ejecutados para la validación correspondiente.

Nota:

Dado que el tiempo programado inicialmente, resultó insuficiente para terminar con la revisión de la totalidad (7) de los edificios rehabilitados, se requiere de 2 días más (26 y 27 de septiembre de 2019), para lograr el objetivo.

Contribuciones

Con oficio DG/SCPM/33/2019 de fecha 20 de septiembre de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del 23 al 25 de septiembre de 2019, con el fin de participar en el levantamiento físico de los edificios rehabilitados por el IFEQROO, en el Plantel Conalep Cancún.

Durante la actividad realizada, en la que participaron por el IFEQROO, los CC. Arq. José Oswaldo Tuz Domínguez, Arq. Kenny Pérez Rodríguez, Ing. Joel Mex Herrera e Ing. Wilema Salas Cornejo; por la Constructora, el Arq. Luis Villareal Rosado; por el Plantel Conalep Cancún, el Lic. Petronilo Avila y por la Dirección General del Conalep Quintana Roo, el suscrito, se ejecutaron las acciones siguientes:

A).- En los edificios A, C, E1 y E2:

- 1.- Se corroboraron físicamente los generadores correspondientes a los conceptos contratados.
- 2.- Se verificaron con sondeos físicos y visuales, las reparaciones realizadas en los elementos estructurales, con la finalidad de constatar que corresponda a la descripción de los conceptos contratados.
- 3.- Con relación a la aplicación del impermeabilizante en losas de azotea, se detectó que ya se concluyeron.
- 4.- Referente a la aplicación de pintura en los edificios, se observó que, en algunas áreas, no se tiene aplicado pintura, en otra falta una mano de pintura y en otros presenta desprendimiento de la misma, por lo que se solicitó al contratista, corregir los detalles a la brevedad posible.
- 5.- En algunos elementos estructurales, no se pudo apreciar la existencia de corrosión del acero de refuerzo, debido a las múltiples capas de pintura.
- 6.- Debido a que, en algunos elementos estructurales, se aplicó una capa de mortero con material planitop, no se pudo identificar precisamente las áreas que fueron reparadas, por lo que se solicitó a la empresa contratista, presente evidencia fotográfica de los trabajos ejecutados para la validación correspondiente.

Nota:

Dado que el tiempo programado inicialmente, resultó insuficiente para terminar con la revisión de la totalidad (7) de los edificios rehabilitados, se requiere de 2 días más (26 y 27 de septiembre de 2019), para lograr el objetivo.

Conclusiones

Con oficio DG/SCPM/33/2019 de fecha 20 de septiembre de 2019, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del 23 al 25 de septiembre de 2019, con el fin de participar en el levantamiento físico de los edificios rehabilitados por el IFEQROO, en el Plantel Conalep Cancún.

Durante la actividad realizada, en la que participaron por el IFEQROO, los CC. Arq. José Oswaldo Tuz Domínguez, Arq. Kenny Pérez Rodríguez, Ing. Joel Mex Herrera e Ing. Wilema Salas Cornejo; por la Constructora, el Arq. Luis Villareal Rosado; por el Plantel Conalep Cancún, el Lic. Petronilo Avila y por la Dirección General del Conalep Quintana Roo, el suscrito, se ejecutaron las acciones siguientes:

A).- En los edificios A, C, E1 y E2:

- 1.- Se corroboraron físicamente los generadores correspondientes a los conceptos contratados.
- 2.- Se verificaron con sondeos físicos y visuales, las reparaciones realizadas en los elementos estructurales, con la finalidad de constatar que corresponda a la descripción de los conceptos contratados.
- 3.- Con relación a la aplicación del impermeabilizante en losas de azotea, se detectó que ya se concluyeron.
- 4.- Referente a la aplicación de pintura en los edificios, se observó que, en algunas áreas, no se tiene aplicado pintura, en otra falta una mano de pintura y en otros presenta desprendimiento de la misma, por lo que se solicitó al contratista, corregir los detalles a la brevedad posible.
- 5.- En algunos elementos estructurales, no se pudo apreciar la existencia de corrosión del acero de refuerzo, debido a las múltiples capas de pintura.
- 6.- Debido a que, en algunos elementos estructurales, se aplicó una capa de mortero con material planitop, no se pudo identificar precisamente las áreas que fueron reparadas, por lo que se solicitó a la empresa contratista, presente evidencia fotográfica de los trabajos ejecutados para la validación correspondiente.

Nota:

Dado que el tiempo programado inicialmente, resultó insuficiente para terminar con la revisión de la totalidad (7) de los edificios rehabilitados, se requiere de 2 días más (26 y 27 de septiembre de 2019), para lograr el objetivo.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-10-09

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Subcoordinación de Planeación y Modernización

Nota

Ninguna

Importe total de la comisión

3456.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.