



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

# **TRABAJOS DE INSTALACION DEL EQUIPO DEL POZO 2 Y EXTRACCION DEL EQUIPO DEL POZO 1 DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO**

## Datos Generales

### **Instancia Gubernamental**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

### **Tipo de servidor publico**

No titular

### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeada por el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2020

### **Periodo que se reporta**

febrero

### **Tipo de viaje**

Local

### **Número de personas acompañantes**

0

### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

## Datos de la comisión

### **País de origen**

México

### **Estado de origen**

Quintana Roo

### **Ciudad de origen**

Chetumal

### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

**País de destino**

México

**Estado de destino**

Quintana Roo

**Ciudad de destino**

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q.ROO

**Motivo del encargo o comisión**

TRABAJOS DE INSTALACION DEL EQUIPO DEL POZO 2 Y EXTRACCION DEL EQUIPO DEL POZO 1 DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO

**Fecha de salida**

02/10/2020 - 07:00

**Fecha de regreso**

02/13/2020 - 16:01

**Datos de la partida**

**Viáticos comprobados**

0.00

**Viáticos no comprobables**

1305.00

**Importe ejercido por partida de viáticos**

1305.00

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

1305.00

**Importe total no erogado**

0.00

**Reportes**

**Actividades realizadas**

EL DIA 10 DE FEBRERO SE TRASLADA A LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO CON LA UNIDAD GRUA DE BRAZO ARTICULADO PARA APOYAR EN LAS MANIOBRAS DE INSTALACION AL EQUIPO DEL POZO 2 DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, LO ANTERIOR DERIVADO DE ENCONTRARSE AVERIADO EL MOTOR ACTUAL DE 50 HP, QUEDANDO REPARADO EN SU TOTALIDAD Y ENTRANDO NUEVAMENTE EN SERVICIO PARA SUMINISTRO DE AGUA A LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE IGUAL FORMA SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL POZO 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE DETERMINA QUE EL MOTOR DE 100 HP SE ENCUENTRA ATERRIZADO (QUEMADO), SE REPROGRAMA INSTALAR UN MOTOR EN BUENAS CONDICIONES.

SE RETORNA EL DIA 13 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

**Resultados obtenidos**

SE ACTIVA LA OPERACION PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, ASI MISMO SE REALIZA LA EXTRACCION DEL EQUIPO SUMERGIBLE DEL POZO 1 EL CUAL PRESENTA PROBLEMAS ELECTRICOS, SE DIAGNOSTICA QUE EL MOTOR ESTA ATERRIZADO (ES NECESARIO SU CAMBIO) SE PROGRAMA SU CAMBIO.

**Contribuciones**

SE REALIZAN LOS TRABAJOS CON APOYO DE LA GRUA LO CUAL PERMITE LOS TRABAJOS SE REALICEN EN MENOR TIEMPO Y DE FORMA EFICAZ.

**Conclusiones**

ES IMPORTANTE CONTAR CON MAQUINARIA Y EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA DAR ATENCION OPORTUNA A LAS INCIDENCIAS QUE SE DEN EN LAS INSTALACIONES DE LOS ORGANISMOS OPERADORES.

## Datos de la información

**Periodo de actualización**

enero - marzo

**Fecha de validación de la información**

2020-02-18

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCION DE CONTABILIDAD

**Importe total de la comisión**

1305.00

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.