



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

# TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CHUN YAH

## Datos Generales

### Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

### Tipo de servidor publico

No titular

### Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

### Ejercicio

2021

### Periodo que se reporta

abril

### Tipo de viaje

Local

### Número de personas acompañantes

0

### Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

## Datos de la comisión

### País de origen

México

### Estado de origen

Quintana Roo

### Ciudad de origen

Chetumal

### Municipio de origen

Othón P. Blanco

### País de destino

México

## Estado de destino

Quintana Roo

## Ciudad de destino

LOCALIDAD DE CHUN YAH, MPIO. DE FELIPE C. PUERTO

## Motivo del encargo o comisión

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE CHUN YAH

## Fecha de salida

04/12/2021 - 06:00

## Fecha de regreso

04/14/2021 - 15:30

## Datos de la partida

### Viáticos comprobados

0.00

### Viáticos no comprobables

1087.50

### Importe ejercido por partida de viáticos

1087.50

### Recurso económico

Estatal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1087.50

### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

EL DIA 12 DE ABRIL SE TRASLADA A LA LOCALIDAD DE CHUN YAH EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO CON LA UNIDAD GRUA DE BRAZO ARTICULADO PARA APOYAR EN LA EXTRACCION DEL EQUIPO DE BOMBEO PARA CAMBIO DE MOTOR QUEMADO, SE DETECTA DE IGUAL FORMA QUE EL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRA DAÑADO POR LO CUAL SE TRASLADA DESDE LA CIUDAD DE CHETUMAL UN TRANSFORMADOR DE 30 KVA 13200/220 VOLTS TRIFASICO, SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE MOTOR, COLUMNA DE BOMBEO Y TRANSFORMADOR Y QUEDA OPERANDO EL EQUIPO NORMALMENTE.

SE RETORNA EL DIA 14 DE ABRIL A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

### Resultados obtenidos

SE REACTIVA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD.

### Contribuciones

SE AOPYA EN LAS MANIOBRAS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

### Conclusiones

LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE RESPALDO NECESARIOS PARA ATENDER LAS INCIDENCIAS EN FALLO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO.

## Datos de la información

**Periodo de actualización**

abril - junio

**Fecha de validación de la información**

2021-04-20

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCION DE CONTABILIDAD

**Importe total de la comisión**

1087.50

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.