



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

# TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR EN POZO DE LA LOCALIDAD DEL TINTAL

## Datos Generales

### Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

### Tipo de servidor publico

No titular

### Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

### Ejercicio

2021

### Periodo que se reporta

abril

### Tipo de viaje

Local

### Número de personas acompañantes

0

### Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

## Datos de la comisión

### País de origen

México

### Estado de origen

Quintana Roo

### Ciudad de origen

Chetumal

### Municipio de origen

Othón P. Blanco

### País de destino

México

## Estado de destino

Quintana Roo

## Ciudad de destino

LOCALIDAD EL TINTAL, MPIO. DE LAZARO CARDENAS

## Motivo del encargo o comisión

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR EN POZO DE LA LOCALIDAD DEL TINTAL

## Fecha de salida

04/22/2021 - 07:30

## Fecha de regreso

04/23/2021 - 15:00

## Datos de la partida

### Viáticos comprobados

0.00

### Viáticos no comprobables

652.50

### Importe ejercido por partida de viáticos

652.50

### Recurso económico

Estatal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

652.50

### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

EL DIA 22 DE ABRIL SE TRASLADA A LA LOCALIDAD DEL TINTAL EN EL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS CON LA UNIDAD GRUA DE BRAZO ARTICULADO PARA APOYAR EN EL TRANSPORTE DE MATERIALES OPERATIVOS Y UN TRANSFORMADOR DE 30 KVA 13200/220 V TRIFASICO EN BUEN ESTADO PARA REALIZAR EL CAMBIO DEL QUE SE ENCUENTRA DAÑADO EN LAS INSTALACIONES DEL POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR Y QUEDA OPERANDO EL EQUIPO NORMALMENTE.

SE RETORNA EL DIA 23 DE ABRIL A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

### Resultados obtenidos

SE REACTIVA DE FORMA NORMAL EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD, SE ESTABA DANDO SERVICIO CON PLANTA DE EMERGENCIA.

### Contribuciones

SE APOYA EN EL TRANSPORTE Y LAS MANIOBRAS PARA EL CAMBIO DE TRANSFORMADOR DAÑADO EN LAS INSTALACIONES DEL POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

### Conclusiones

LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON MAQUINARIA Y EQUIPO QUE PERMITA DAR RESPUESTA A LAS INCIDENCIAS PRESENTADAS EN LOS ORGANISMOS OPERADORES.

## Datos de la información

**Periodo de actualización**

abril - junio

**Fecha de validación de la información**

2021-04-27

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCION DE CONTABILIDAD

**Importe total de la comisión**

652.50

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.