



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

# **VISITA TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE LAS PTAR'S BICENTENARIO Y AKUMAL EN EL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO.**

## Datos Generales

### **Instancia Gubernamental**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

### **Tipo de servidor publico**

No titular

### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeada por el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2021

### **Periodo que se reporta**

septiembre

### **Tipo de viaje**

Nacional

### **Número de personas acompañantes**

0

### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

## Datos de la comisión

### **País de origen**

México

### **Estado de origen**

Quintana Roo

### **Ciudad de origen**

Chetumal

### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

**País de destino**

México

**Estado de destino**

Quintana Roo

**Ciudad de destino**

TULUM, MUNICIPIO DE TULUM.

**Motivo del encargo o comisión**

VISITA TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE PROCESOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TULUM.

**Fecha de salida**

09/29/2021 - 06:00

**Fecha de regreso**

09/30/2021 - 21:00

**Datos de la partida**

**Viáticos comprobados**

1305.00

**Viáticos no comprobables**

0.00

**Importe ejercido por partida de viáticos**

1305.00

**Partidas Adicionales**

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión

**Importe ejercido por partida**

1305.00

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

1305.00

**Importe total no erogado**

1305.00

**Reportes**

**Actividades realizadas**

EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE INICIO TRASLADO CON VEHICULO OFICIAL AL MUNICIPIO DE TULUM. PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE TULUM. SE DA CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS ÁREAS ADYACENTES A LOS CÁRCAMOS DE RECIRCULACIÓN DE LODOS Y DE NATAS. SE EFECTÚAN TRABAJOS DE SANEAMIENTO DEL ÁREA AFECTADA DE DECARGA DE LA PIPA DE AGUAS RESIDUALES. SE CONTINUA CON TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN CÁRCAMO DE RECIRCULACIÓN DE LODOS. SE DIO INDICACIONES PARA ELIMINAR LAS ALGAS FLOTANTES PRESENTES EN EL CLARIFICADOR.SEDIMENTADOR CON APLICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE UNA BOMBA SUMERGIBLE CON CHIFLON ADAPTADO PARA ROCIAR CON UNA CORTINA DE AGUA LA SUPERFICIE DEL CLARIFICADOR PARA ELIMINAR ALGAS FLOTANTES.

SE CONTINUA CON LA OPERACIÓN NORMAL DEL TREN DE PROCESO DE TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL,

BUSCANDO SU ESTABILIZACIÓN. SE HA NORMALIZADO LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRANSPORTADAS POR LAS PIPAS. EL CÁRCAMO DE RECEPCIÓN DE PIPAS TRABAJANDO DE MANERA NORMAL.

**PUNTOS IMORTANTES:**

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN DEL NUEVO POZO DE INFILTRACIÓN, SE TIENE UN AVANCE DE 85 METROS A LA FECHA. TAMBIEN SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL EQUIPO RO5, BUSCANDO POR EL MOMENTO OPERARLO DE MANERA MANUAL. SE ESTA INTEGRANDO UN PRESUPUESTO PARA ATENDERLO DE MANERA DEFINITIVA. DADA LA LIMITACIÓN DE RECURSOS, LA GERENCIA DEL ORGANISMO OPERADOR, REALIZARÁ TRABAJOS DE VERIFICACIÓN DE MATERIALES NECESARIOS EN ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS A EQUIPOS, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LOS MISMOS A PIE DE EQUIPOS.

SE CONTINÚA CON LA LIMPIEZA GENERAL DE LAS OFICINAS, APLICACIÓN DE PINTURA, FUMIGACION DE ÁREAS, ESPECIALMENTE EL BIOFILTRO, RETIRO DE ARCHIVOS EN CASETA DE OPERADORES, ETC; PARA MEJORAR LA IMAGEN GENERAL DE LA PTAR.

**Resultados obtenidos**

EL TREN DE PROCESO DE AGUAS RESIDUALES CON INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES, CONTINUA TRABAJANDO. SE AVANZA EN LA IMAGEN DE LA PTAR CONSISTE EN LIMPIEZA DE ÁREAS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL. Y CONSOLIDACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS PARA VISITA.

**Contribuciones**

LA LOGISTICA DE LAS ACCIONES QUE SE VIENEN IMPLEMENTANDO PARA PONER EN OPERACIÓN LA PTAR.

**Conclusiones**

SE CONTINUARÁ CON LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO PARA DEJAR DE MANERA DEFINITIVA LA OPERACIÓN DEL TREN DE PROCESO DE AGUAS RESIDUALES CONSISTENTE EN: UNIDAD DE PRETRATAMIENTO, REACTOR BIOLÓGICO, CÁRCAMO DE RECIRCULACIÓN DE LODOS, CLARIFICADOR, SEDIMENTADOR, CASETA DE SOPLADORES CON DOS SOPLADORES EN OPERACIÓN Y CASETA DE CLORACIÓN.

## Datos de la información

**Periodo de actualización**

octubre - diciembre

**Fecha de validación de la información**

2021-10-01

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CAPA.

**Nota**

NINGUNA

**Importe total de la comisión**

1305.00

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.