



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Entrega-Recepción de Infraestructura en el Plantel CONALEP Cancún IV

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2022

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Verificación y recepción de infraestructura

Fecha de salida

06/02/2022 - 04:00

Fecha de regreso

06/03/2022 - 23:35

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

600.00

Viáticos comprobados

1500.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1500.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (CONALEP)

Importe ejercido por partida

1780.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

900.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatel

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3280.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Con oficio DG/SCPM/020/2022 de fecha 30 de mayo de 2022, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, los días 02 y 03 de junio de 2022, con el fin de participar en la entrega-recepción de la infraestructura, en el Plantel CONALEP Cancún IV.

Durante la comisión, se verificó la infraestructura de los edificios D, F y H, donde se encuentran ubicados los espacios educativos que se describen a continuación:

a) Edificio “D”:

Taller de Capacitación Administrativa IV y Laboratorio de Informática en Red

Sala de Maestros

Bodega

Aula Informática para AUTOCAD

Laboratorio de Idiomas

b) Edificio “F”

Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas

c) Edificio “H”

Laboratorio de Evaluación Nutricional y Dietética

Cabe destacar que, durante el recorrido, se detectó que continúan detalles en los edificios D, F y H, por lo que se otorgó un plazo máximo de una semana a la constructora, para que lo puedan subsanar.

De igual manera, fuimos convocados para la entrega-recepción de la Obra Exterior, consistente en la construcción de andadores, iluminación exterior, plaza cívica, construcción de caseta y placa de la obra.

Durante el recorrido de verificación de los trabajos, se detectaron los detalles siguientes:

a).- Desazolver el canalón de desagüe de los edificios B, D y F.

b).- Forjar correctamente el canalón de los edificios H, I y K, así como desazolverlos.

c).- Revisión y reparación de 2 luminarias exteriores Punta de Poste (Brazos)

d).- Colocar 2 asas (jaladera) en tapa de un registro eléctrico, junto al transformador de 300 KVA.

e).- Rotular la identificación de interruptores termomagnéticos en los gabinetes de los I-Line.

f).- Ranurar para colocar tubo hidráulico con pendiente para desaguar en el edificio B.

Se otorgó un plazo de 10 días naturales a la empresa constructora, para solventar todos los detalles encontrados, tomando como base la fecha del 03 de junio de 2022.

Resultados obtenidos

Con oficio DG/SCPM/020/2022 de fecha 30 de mayo de 2022, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, los días 02 y 03 de junio de 2022, con el fin de participar en la entrega-recepción de la infraestructura, en el Plantel CONALEP Cancún IV.

Durante la comisión, se verificó la infraestructura de los edificios D, F y H, donde se encuentran ubicados los espacios educativos que se describen a continuación:

a) Edificio “D”:

Taller de Capacitación Administrativa IV y Laboratorio de Informática en Red

Sala de Maestros

Bodega

Aula Informática para AUTOCAD

Laboratorio de Idiomas

b) Edificio “F”

Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas

c) Edificio “H”

Laboratorio de Evaluación Nutricional y Dietética

Cabe destacar que, durante el recorrido, se detectó que continúan detalles en los edificios D, F y H, por lo que se otorgó un plazo máximo de una semana a la constructora, para que lo puedan subsanar.

De igual manera, fuimos convocados para la entrega-recepción de la Obra Exterior, consistente en la construcción de andadores, iluminación exterior, plaza cívica, construcción de caseta y placa de la obra.

Durante el recorrido de verificación de los trabajos, se detectaron los detalles siguientes:

- a).- Desazolver el canalón de desagüe de los edificios B, D y F.
- b).- Forjar correctamente el canalón de los edificios H, I y K, así como desazolverlos.
- c).- Revisión y reparación de 2 luminarias exteriores Punta de Poste (Brazos)
- d).- Colocar 2 asas (jaladera) en tapa de un registro eléctrico, junto al transformador de 300 KVA.
- e).- Rotular la identificación de interruptores termomagnéticos en los gabinetes de los I-Line.
- f).- Ranurar para colocar tubo hidráulico con pendiente para desaguar en el edificio B.

Se otorgó un plazo de 10 días naturales a la empresa constructora, para solventar todos los detalles encontrados, tomando como base la fecha del 03 de junio de 2022.

Contribuciones

Con oficio DG/SCPM/020/2022 de fecha 30 de mayo de 2022, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, los días 02 y 03 de junio de 2022, con el fin de participar en la entrega-recepción de la infraestructura, en el Plantel CONALEP Cancún IV.

Durante la comisión, se verificó la infraestructura de los edificios D, F y H, donde se encuentran ubicados los espacios educativos que se describen a continuación:

a) Edificio “D”:

Taller de Capacitación Administrativa IV y Laboratorio de Informática en Red

Sala de Maestros

Bodega

Aula Informática para AUTOCAD

Laboratorio de Idiomas

b) Edificio “F”

Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas

c) Edificio “H”

Laboratorio de Evaluación Nutricional y Dietética

Cabe destacar que, durante el recorrido, se detectó que continúan detalles en los edificios D, F y H, por lo que se otorgó un plazo máximo de una semana a la constructora, para que lo puedan subsanar.

De igual manera, fuimos convocados para la entrega-recepción de la Obra Exterior, consistente en la construcción de andadores, iluminación exterior, plaza cívica, construcción de caseta y placa de la obra.

Durante el recorrido de verificación de los trabajos, se detectaron los detalles siguientes:

- a).- Desazolver el canalón de desagüe de los edificios B, D y F.
- b).- Forjar correctamente el canalón de los edificios H, I y K, así como desazolverlos.
- c).- Revisión y reparación de 2 luminarias exteriores Punta de Poste (Brazos)
- d).- Colocar 2 asas (jaladera) en tapa de un registro eléctrico, junto al transformador de 300 KVA.
- e).- Rotular la identificación de interruptores termomagnéticos en los gabinetes de los I-Line.
- f).- Ranurar para colocar tubo hidráulico con pendiente para desaguar en el edificio B.

Se otorgó un plazo de 10 días naturales a la empresa constructora, para solventar todos los detalles encontrados,

tomando como base la fecha del 03 de junio de 2022.

Conclusiones

Con oficio DG/SCPM/020/2022 de fecha 30 de mayo de 2022, fui comisionado para acudir a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, los días 02 y 03 de junio de 2022, con el fin de participar en la entrega-recepción de la infraestructura, en el Plantel CONALEP Cancún IV.

Durante la comisión, se verificó la infraestructura de los edificios D, F y H, donde se encuentran ubicados los espacios educativos que se describen a continuación:

a) Edificio "D":

Taller de Capacitación Administrativa IV y Laboratorio de Informática en Red
Sala de Maestros
Bodega
Aula Informática para AUTOCAD
Laboratorio de Idiomas

b) Edificio "F"

Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas

c) Edificio "H"

Laboratorio de Evaluación Nutricional y Dietética

Cabe destacar que, durante el recorrido, se detectó que continúan detalles en los edificios D, F y H, por lo que se otorgó un plazo máximo de una semana a la constructora, para que lo puedan subsanar.

De igual manera, fuimos convocados para la entrega-recepción de la Obra Exterior, consistente en la construcción de andadores, iluminación exterior, plaza cívica, construcción de caseta y placa de la obra.

Durante el recorrido de verificación de los trabajos, se detectaron los detalles siguientes:

- a).- Desazolver el canalón de desagüe de los edificios B, D y F.
- b).- Forjar correctamente el canalón de los edificios H, I y K, así como desazolverlos.
- c).- Revisión y reparación de 2 luminarias exteriores Punta de Poste (Brazos)
- d).- Colocar 2 asas (jaladera) en tapa de un registro eléctrico, junto al transformador de 300 KVA.
- e).- Rotular la identificación de interruptores termomagnéticos en los gabinetes de los I-Line.
- f).- Ranurar para colocar tubo hidráulico con pendiente para desaguar en el edificio B.

Se otorgó un plazo de 10 días naturales a la empresa constructora, para solventar todos los detalles encontrados, tomando como base la fecha del 03 de junio de 2022.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2022-06-04

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Jefatura de Proyecto de la Unidad de Servicios Administrativos y Subcoordinación de Planeación y Modernización

Nota

Ninguna

Importe total de la comisión

3280.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.