



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

RECORRIDO EN CARCAMOS DE AGUAS RESIDUALES

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2023

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

COZUMEL, MUNICIPIO DE COZUMEL

Motivo del encargo o comisión

RECORRIDO EN CARCAMOS DE AGUAS RESIDUALES.

Fecha de salida

06/01/2023 - 06:00

Fecha de regreso

06/01/2023 - 23:55

Datos de la partida

Viáticos comprobados

360.00

Viáticos no comprobables

435.00

Importe ejercido por partida de viáticos

771.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

336.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

771.00

Importe total no erogado

24.00

Reportes

Actividades realizadas

EL DIA 1 DE FEBRERO SE TRASLADA A LA ISLA DE COZUMEL DONDE SE REALIZAN RECORRIDO EN CARCAMOS DE AGUAS RESIDUALES, DETECTANDOSE EN EL CARAMO 12 DEL AEROPUERTO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO EL SISTEMA AUTOMATICO DE CONTROL DEL BOMBEO, SITUACION QUE PROVOCA QUE SEA MANEJADO MANUELMENTE DURANTE EL DIA Y SE SUSPENDA EL BOMBEO DURANTE LA NOCHE, ESTO INCIDIENDO EN LOS NIVELES DEL TANQUE RECEPTOR DURANTE LA NOCHE, SE HACE LA RECOMENDACIÓN DE SUSTITUIR EL TABLERO DE CONTROL PARA QUE SE REGULARICE EL BOMBEO DURANTE LA NOCHE.

SE RETORNA EL DIA 1 DE JUNIO POR LA NOCHE A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

Resultados obtenidos

SE OBTIENEN DATOS DE CAMPO.

Contribuciones

SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DEL CARCAMO 12 DE AGUAS RESIDUALES, EQUIPOS DE CONTROL OBSOLETOS EN MAL ESTADO.

Conclusiones

ES IMPORTANTE EL APOYO A LOS ORGANISMOS OPERADORES, PARA APOYAR EN LA DETECCION DE LAS MEJORAS DE OPERACION DE SUS SISTEMAS TANTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, COMO DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2023-06-06

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Importe total de la comisión

795.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.