



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

# **VISITA A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BICENTENARIO Y AKUMAL EN TULUM**

## Datos Generales

### **Instancia Gubernamental**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

### **Tipo de servidor publico**

No titular

### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeada por el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2025

### **Periodo que se reporta**

julio

### **Tipo de viaje**

Local

### **Número de personas acompañantes**

0

### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

## Datos de la comisión

### **País de origen**

México

### **Estado de origen**

Quintana Roo

### **Ciudad de origen**

Chetumal

### **Municipio de origen**

Felipe Carrillo Puerto

### **País de destino**

México

## **Estado de destino**

Quintana Roo

## **Ciudad de destino**

TULUM Y AKUMAL Q.ROO

## **Motivo del encargo o comisión**

VISITA A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BICENTENARIO Y AKUMAL EN TULUM

## **Fecha de salida**

07/15/2025 - 06:30

## **Fecha de regreso**

07/15/2025 - 20:00

## **Datos de la partida**

### **Hospedaje**

905.00

### **Viáticos ministrados**

792.00

### **Viáticos comprobados**

633.60

### **Viáticos no comprobables**

158.40

### **Importe ejercido por partida de viáticos**

792.00

### **Recurso económico**

Estatal

### **Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

786.15

### **Importe total no erogado**

5.85

## **Reportes**

### **Actividades realizadas**

SE TRASLADO AL MUNICIPIO DE TULUM Q.RRO, PARA REALIZAR VISITA TECNICA Y RECORRIDO DE INSPECCION EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO BICENTENARIO Y AKUMAL, OBSERVANDOSE MAYORMENTE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS QUE ESTAN PENDIENTES DE REALIZAR ADECUACIONES PARA SU CORRECTA OPERATIVIDAD, ASI MISMO DE EQUIPOS ELECTROMECAVICOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PODER ACCIONAR PARTE DEL TRATAMIENTO SECUNDARIO, SE CONCLUYE CON ELE RECORRIDO A LAS 4 DE LA TARDE.

SE RETORNA A LA CIUDAD DE CHETUMAL EL DIA 15 DE JULIO, POR LA TARDE NOCHE.

### **Resultados obtenidos**

OBTENCION DE DATOS DE CAMPO.

### **Contribuciones**

SE REALIZAN RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA OPERACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

### **Conclusiones**

ES NECESARIO LLEVAR A CABO ESTAS ACTIVIDADES CON PERSONAL DE AREAS IMPORTANTES QUE AYUDEN A MEJORAR LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS ORGANISMOS OPERADORES.

## Datos de la información

### **Periodo de actualización**

julio - septiembre

### **Fecha de validación de la información**

2025-07-21

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCION DE CONTABILIDAD

### **Importe total de la comisión**

790.00

### **Nombre completo**

LUIS ANDRES COBOS ARANA

### **Cargo**

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.