



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

PRUEBAS DE ARRANQUE DE SOPLADORES CENTRIFUGOS

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

COZUMEL, Q.ROO

Motivo del encargo o comisión

PRUEBAS DE ARRANQUE DE SOPLADORES CENTRIFUGOS

Fecha de salida

01/30/2026 - 05:35

Fecha de regreso

01/30/2026 - 23:30

Datos de la partida

Hospedaje

2036.00

Viáticos ministrados

792.00

Viáticos comprobados

640.68

Viáticos no comprobables

158.40

Importe ejercido por partida de viáticos

792.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

402.62

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1043.30

Importe total no erogado

151.32

Reportes

Actividades realizadas

SE TRASLADA EL DIA 30 DE ENERO POR LA MAÑANA A LA ISLA DE COZUMEL, EN UNIDAD OFICIAL PLACAS TA-2608-N, PARA REALIZAR PRUEBAS ELECTRICAS A LOS EQUIPOS SOPLADORES CENTRIFUGOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN MIGUEL, SE REALIZA LA CONEXION DE UN EQUIPO PARA PRUEBAS DE ARRANQUE SIENDO NEGATIVO YA QUE FALLA EL ARRANCADOR DE ESTADO SOLIDO, DE IGUAL FORMA SE DETECTA BAJO AISLAMIENTO EN LOS MOTORES ELECTRICOS DE 100 HP, SE PROGRAMA OTRA VISITA PARA LLEVAR EQUIPO ADICIONAL PARA PROBAR OTRO SOPLADOR Y REALIZAR PRUEBAS.

SE RETORNA A LA CIUDAD DE CHETUMAL EL DIA 30 DE ENERO POR LA NOCHE.

Resultados obtenidos

SE DETECTAN EQUIPOS CON BAJO AISLAMIENTO, SE DETERMINA LLEVARLOS A SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

Contribuciones

SE REALIZA PRUEBAS A LOS EQUIPOS.

Conclusiones

SE DETERMINA SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS, SE TRASLADARN A LA CIUDADA DE CHETUMAL PARA ESTO.

Datos de la información**Periodo de actualización**

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2026-02-03

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Importe total de la comisión

792.00

Nombre completo

LUIS ANDRES COBOS ARANA

Cargo

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.