



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

REALIZAR PRUEBAS ELECTRICAS A TRANSFORMADOR

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

LOCALIDAD DE XNOH CRUZ MPIO DE JJM Q.RRO

Motivo del encargo o comisión

REALIZAR PRUEBAS ELECTRICAS A TRANSFORMADOR

Fecha de salida

04/15/2026 - 06:00

Fecha de regreso

04/15/2026 - 19:30

Datos de la partida

Hospedaje

0.00

Viáticos ministrados

410.50

Viáticos comprobados

669.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

410.50

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

669.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

EL DIA 15 DE ABRIL SE TRANSPORTO EN VEHICULO OFICIAL PLACAS TA-1180-R, A LA LOCALIDAD DE XNOH-CRUZ EN ELE MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, DONDE SE REALIZARON PRUEBAS AL TRANSFORMADOR DE 45 KVA 345007220V TRIFASICO QUE SE INSTALO EN EL POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, ENCONTRANDOSE EN EXCELENTES CONDICIONES, DE IGUAL FORMA SE REALIZARON MEDIIONES DEL SISTEMA DE TIERRAS FISICAS, EL CUAL DIO UN VALOR DE 45 OHMS EL CUAL NO ES RECOMENDADO, SE HICIERON LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DE ESTE SISTEMA QUEDANDO EN UN VALOR DE 25 OHMS VALOR RECOMENDADO, SE PROCEDIO A REALIZAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES AL EQUIPO QUEDANDO EN OPTIMAS CONDICIONES.

SE RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL EL MISMO DIA POR LA NOCHE.

Resultados obtenidos

EN EQUIPO DE BOMBEO QUEDA OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES.

Contribuciones

SE REALIZAN MEDIONES PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES, SE CORRIGEN Y SE REFUERZA EL SISTEMA DE TIERRAS FISICAS.

Conclusiones

ES IMPORTANTE EL APOYAR A LOS ORGANISMOS OPERADORES, PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2026-04-22

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Importe total de la comisión

669.00

Nombre completo

LUIS ANDRES COBOS ARANA

Cargo

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.