



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

JOSE LUIS OCHOA LARES
COORDINADOR DE OPERACIÓN



CAPA
COMISION DE AGUA POTABLE Y
RECANTABILIDAD

Oficio No.: CAPA/CO/1488/2018

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

COORDINACION DE OPERACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

29/OCTUBRE/2018

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	<u>FERNANDO JOVEN SANCHEZ</u>
CARGO DEL COMISIONADO	<u>DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO TECNICO</u>
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	<u>COORDINACIÓN DE OPERACIÓN</u>
PERIODO DE LA COMISIÓN	<u>22, 23 Y 24 DE OCTUBRE DEL 2018</u>
LUGAR DE LA COMISIÓN	<u>TULUM, Q.ROO</u>
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	<u>\$ 3,000.00</u>

EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SE INICIA LA SALIDA A LAS 7:00 AM DE LA CIUDAD DE CHETUMAL PARA LOS TRABAJOS EN LA CIUDAD DE TULUM, Q. ROO, INICIANDO CON UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL TECNICO, PARA DESARROLLAR LA METODOLOGIA A SEGUIR PARA PONER EN OPERACIÓN A LA ESTACIÓN NUEVA DE DISTRIBUCIÓN DE TULUM, CON EQUIPOS DE 30 HP VERTICALES Y LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES. SE INICIA LA PUESTA DE OPERACIÓN DEL CARCAMO A LAS 13:30 HRS, REALIZANDO PRUEBAS DE OPERACIÓN Y TOMA DE PARAMETROS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE LOS 4 EQUIPOS, ASI COMO LA CONBINACIONES POSIBLES PARA DEJAR OPERANDO LOS EQUIPOS DE MAYOR CARGA CON POCO GASTO DE SALIDA, DEJANDO EN OPERACIÓN CONTINUA LOS EQUIPOS #2,3 Y 4, ESTE ULTIMO SE UTILIZARA EN PARO Y ARRANQUE PARA LA RECUPERACIÓN DE NIVELES. POSTERIORMENTE SE REALIZO MONITOREO DE PRESIONES EN LA CIUDAD, PARA DETERMINAR EL BENEFICIO DE LA PUESTA DE OPERACIÓN DEL NUEVO CÁRCAMO, CONCLYENDO A LAS 21:40 HRS. EI DIA 23 DE OCTUBRE SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE AFOROS DE CAUDAL Y PARAMETROS ELECTRICOS EN LA ZONA DE CAPTACIÓN DE TULUM, REALIZANDO ESTOS TRABAJOS EN LOS 5 POZOS, ASI COMO EN LA ENTRADAS A LOS CARCAMOS ANTIGUOS Y NUEVO, CONCLUYENDO A LAS 18:30 HRS DEL DIA. EL DIA 24 DE OCTUBRE, SE REALIZA MONITOREO DE PRESIONES EN LA CIUDAD, ASI COMO VERIFICACION DE NIVELES EN TANQUE NUEVO Y LA CALIBRACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL CCM DEL TANQUE SUPERFICIAL, DEJANDO EN OPERACIÓN AL 100%. CONCLUYENDO LOS TRABAJOS A LAS 16:50 HRS E INICIANDO EL RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL Q. ROO

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.