

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO TECNICO

FECHA DE ELABORACIÓN


28 DE MARZO

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	LUIS ANDRES COBOS ARANA
CARGO DEL COMISIONADO	JEFE DE DEPARTAMENTO
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE FORTALECIMIENTO TECNICO
PERIODO DE LA COMISIÓN	25 Y 26 DE MARZO DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	TULUM, Q.ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 870.00

EL DIA LUNES 25 DE MARZO SE INICIA LA SALIDA DESDE LA CIUDAD DE CHETUMAL A LAS 6:45 HRS HACIA LA CIUDAD DE TULUM PARA LA VERIFICACION DEL SISTEMA DE TIERRAS FISICAS Y LA PROGRAMACION Y PRUEBAS DE DISPOSITIVO DE PROTECCION SUBMONITOR DE LA MARCA FRANKLIN ELECTRIC EN LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL CENOTE CHEMUYIL, SE OBSERVA QUE EL SISTEMA DE TIERRAS FISICAS SE CONECTA AL ELECTRODO DE LA SUBESTACION Y SE REFORZA CON UNA CONTRA ANTENA, LOS GABINETES DE LOS ARRANCADORES SE CONECTARON A LA TIERRA FISICA NO ASI LOS MOTORES. EN CUANTO AL ACCIONAMIENTO Y PROTECCION DE LOS EQUIPOS ESTAN CONFIGURADOS PARA UN ARRANQUE AUTOMATICO ESTO PODRIA CAUSAR DAÑO A LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS, EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE LA LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA TIPO AEREA DE 13200 VOLT SE OBSERVAN EN VARIOS TRAMOS DE ESTA RAMAS DE ARBOLES CERCANAS Y EN ALGUNOS LAS RAMAS YA ROZANDO ESTAS, SE ENTREGA INFORME DE LAS OBSERVACIONES A LOS ENCARGADOS DE ESTA INFRAESTRUCTURA.

RETORNADO EL DIA 26 DE MARZO A LA CIUDAD DE CHETUMAL APROXIMADAMENTE A LAS 20:45 HRS.



FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.