

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

COORDINACION DE OPERACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

27/MAYO/2021

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. RICARDO ALFONSO SÁNCHEZ RIVERA
CARGO DEL COMISIONADO	ASESOR
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	COORDINACIÓN DE OPERACIÓN
PERIODO DE LA COMISIÓN	19 Y 20 DE MAYO DE 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN	TULUM Y PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$1,500.00

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

EL DIA 019 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO SE INICIO TRASLADO CON VEHICULO OFICIAL AL MUNICIPIO DE TULUM; ESTE DIA SE REALIZO VISITA TÉCNICA A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAS LOCALIDAD DE AKUMAL Y DE CHEMUYIL. EN LA VISITA TECNICA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE AKUMAL, SE REALIZO RECORRIDO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS MODULOS DEL PROCESO DE TRATAMIENTO. SE REALIZARON DIVERSAS INSPECCIONES VISUALES, ORGANOLEPTICAS Y ANALITICAS A CADA MODULO DE TRATAMIENTO PARA OBTENER INFORMACIÓN Y DETERMINAR EL ESTADO SE VISITO LA (PTAR) DE LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL, SE CONSTATO QUE EL INFLUENTE SE DESVIA A LA LAGUNA DE OXIDACIÓN. LOS MODULOS DE PROCESO DE LA PLANTA SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO. SE ACORDO SE REALICEN POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE TRABAJOS DE REVISIÓN, DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE LOS MODULOS DE PROCESO. INTENTAR DESTUPIR LAS TUBERIAS DE RECIRCULACIÓN DE LODOS, DETERMINAR NECESIDADES DE REHABILITACIÓN Y EN CONJUNTO CON LA COORDINACIÓN OPERATIVA, PROPONER Y GESTIONAR SU ATENCIÓN. ESTE MISMO DIA SE TRASLADO AL ING. HUAPE A PLAYA DEL CARMEN Y SE PERNOCTO EN LA CIUDAD. EL DIA 20 SE RETORNO A TULUM Y SE PROCEDIO A REALIZAR RECORRIDO DE LOS MODULOS DE PROCESO DE LA PTAR DE BICENTENARIO. ESTA PLANTA SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO TODA VEZ QUE YA TIENE UN MES Y MEDIO QUE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), NO RESUELVE LA FALLA DE LA LINEA ELECTRICA A SU CARGO, Y QUE ES LA QUE SUMINISTRA ENERGIA ELECTRICA A ESTA INSTALACIÓN, LA CFE HA INICIADO TRABAJOS PARA RESOLVER ESTA SITUACIÓN. SE ACORDO CON LOS RESPONSABLES DE LA OPETRACIÓN LLEVAR ACCIONES PARA ACTIVAR LA OPERACIÓN DE LOS MODULOS BASICOS EN CUANTO YA LA CFE LOGRE DOTAR DE ENERGIA ELECTRICA A ESTA INSTALACION.



FIRMA DEL COMISIONADO

ING. RICARDO ALFONSO SÁNCHEZ RIVERA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



C. JOSÉ LUIS OCHOA LARES
COORDINADOR OPERATIVO



CAPA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO