

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

COORDINACION DE OPERACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

28/mayo/2021

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	HILARIO ARA UCO
CARGO DEL COMISIONADO	JEFE DEL DPTO. PROGRAMAS DE EFICIENCIA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	COORDINACIÓN DE OPERACIÓN
PERIODO DE LA COMISIÓN	19 y 20 DE MAYO DEL 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN	TULUM Q. ROO.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,305.00

EL DIA 19 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO SE INICIO TRASLADO CON VEHICULO OFICIAL AL MUNICIPIO DE TULUM; ESTE DIA SE REALIZO VISITA TECNICA A LASM PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE AKUMAL Y CHEMUYIL.

EN LA VISITA TÉCNICA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE AKUMAL, SE REALIZO RECORRIDO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS MÓDULOS DE PROCESO DE TRATAMIENTO. SE REALIZARON DIVERSAS INSPECCIONES VISUALES, ORGANOLÉPTICAS Y ANALÍTICAS A CADA MODULO DE TRATAMIENTO PARA OBTENER INFORMACIÓN Y DETERMINAR EL ESTADO.

SE VISITO LA (PTAR) DE LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL, SE CONSTATO QUE EL INFLUENTE SE DESVÍA A LA LAGUNA DE OXIDACIÓN. LOS MÓDULOS DE PROCESO DE LA PLANTA SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO. SE ACORDÓ SE REALICEN POR PARTE DEL PERSONAL RESPONSABLE TRABAJOS DE REVISIÓN, DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS DE PROCESO. INTENTAR DESTUPIR LAS TUBERÍAS DE RECIRCULACIÓN DE LODOS, DETERMINAR NECESIDADES DE REHABILITACIÓN Y EN CONJUNTO CON LA COORDINACIÓN OPERATIVA, PROPONER Y GESTIONAR SU ATENCIÓN, ESTE MISMO DÍA SE TRASLADO EL ING. ÁNGEL M. HUAPE LÓPEZ A PLAYA DEL CARMEN Y SE PERNOCTO EN LA CIUDAD. EL DÍA 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SE RETORNO A TULUM Y SE PROCEDIÓ A REALIZAR RECORRIDO A LOS MÓDULOS DE PROCESO DE LA PTAR BICENTENARIO. ESTA PLANTA SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO TODA VEZ QUE YA TIENE UN MES Y MEDIO QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), NO RESUELVE LA FALLA DE LA LÍNEA ELÉCTRICA A SU CARGO Y QUE ES LA QUE SUMINISTRA ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTA INSTALACIÓN, LA CFE HA INICIADO TRABAJOS PARA RESOLVER ESTA SITUACIÓN. SE ACORDÓ CON LOS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN LLEVAR ACCIONES PARA REACTIVAR LA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS BÁSICOS EN CUANTO YA LA CFE LOGRE DOTAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTA INSTALACIÓN

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.