

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

COORDINACION DE OPERACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

21/SEPTIEMBRE/2021

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. RICARDO ALFONSO SÁNCHEZ RIVERA
CARGO DEL COMISIONADO	ASESOR
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	COORDINACIÓN DE OPERACIÓN
PERIODO DE LA COMISIÓN	01, 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN	TULUM, MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$2,500.00

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE TULUM, MUNICIPIO DE TULUM. EL EQUIPO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZOS INICIO PROCEDIO A CONTINUAR CON EL DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL POZO DE INFILTRACIÓN, AL CONCLUIR LOS TRABAJOS POR PARTE DEL EQUIPO DE DESAZOLVE, NO SE OBTUVIERON RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL POZO NO LOGRO RECUPERAR SU CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN, SE REALIZO PRUEBA PARANDO EQUIPOS Y SE APRECIA QUE HAY CIERTA INFILTRACIÓN, PERO MUY LIMITADA, MUY INFERIOR A LOS 40-50 LPS QUE SE REQUIEREN. SE RECORRIO ÁREA DONDE INCIARAN LOS TRABAJOS DE DESMONTE, AL FONDO DEL TERRENO PARA LOCALIZAR UNA ZONA DONDE SE PERFORARÁ UN NUEVO POZO. ESTO EVITARA LA CONDICIÓN DE REBOSAMIENTO QUE ACTUALMENTE SE PRESENTA EN EL UNICO POZO DE INFILTRACIÓN. LLEGO LA MAQUINARIA PARA REALIZAR EL DESMONTE Y PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA EL ACCESO A LA ZONA DONDE SE PERFORARÁ EL NUEVO POZO. CON PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN LOS MODULOS DE PROCESO. SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CÁRCAMO DE RECEPCIÓN DE PIPAS DE AGUAS NEGRAS. EL EQUIPO VACTOR INICIA TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA EN EL CÁRCAMO DE RECIRCULACIÓN DE LODOS. SE EFECTUA EL RETIRO DE TAPAS A TUBERIAS DE SALIDA DEL CÁRCAMO DE RECIRCULACIÓN PARA AVANZAR CON LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA. EL PERSONAL ELECTROMECANICO INICIA EL RETIRO DE LOS DOS EQUIPOS DE BOMBEO QUE ESTAN EN ESTE CÁRCAMO PARA PROCEDER A SU REVISIÓN MECANICA. IGUALMENTE SE REALIZA PRUEBA PARA DETERMINAR QUE LA TUBERIA QUE VA DEL CLARIFICADOR AL CÁRCAMO DE RECIRCULACIÓN ESTA LIBRE DE OBSTRUCCIÓN; SE CONFIMA QUE LA LINEA NO ESTA OBSTRUIDA. SE DESMONTARON LOS MOTORREDUCTORES DEL BIOFILTRO Y DEL CLARIFICADOR PARA SU REPARACIÓN DE MANERA EXTERNA. SE INICIO TRABAJOS PARA SELLAR DE MANERA PROVISIONAL LA TUBERIA DE DESVIO (BY-PASS) PARA CANALIZAR TODO EL CAUDAL DE ENTRADA A LA PTAR AL REACTOR AEROBIO. SE REVISARON DOS EQUIPOS GENERADORES DE AIRE, UNO DE ELLOS PRESENTA DAÑOS EN BALEROS. SE CONSEGUIRAN BANDAS PARA AMBOS EQUIPOS. AL TANQUE DIGESTOR SE LE RETIRO LA MALEZA Y SE INICIÓ EL BOMBEO DEL CLARIFICADOR HACIA ESTE TANQUE PARA DESALOJAR LOS LODOS ACUMULADOS.

FIRMA DEL COMISIONADO



ING. RICARDO ALFONSO SÁNCHEZ RIVERA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.