

Oficio No.: IFEQROO/DOYE/0235/2025

## INFORME DE LA COMISIÓN

### UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

### FECHA DE ELABORACIÓN

24/03/2025

### DATOS GENERALES

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO        | ARQ. KENNY PEREZ DOMINGUEZ        |
| CARGO DEL COMISIONADO         | SUPERVISOR DE OBRA                |
| ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO   | DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO |
| PERIODO DE LA COMISIÓN        | 18-20 MARZO 2025                  |
| LUGAR DE LA COMISIÓN          | TULUM                             |
| IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS | \$ 1,979.95                       |

**RECORRIDO DEL 18-20 DE MARZO DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN VEHICULO OFICIAL A LAS 6 AM APROXIMADAMENTE.**

#### 18 DE MARZO DEL 2025

EN LA LOCALIDAD DE TULUM, ME TRASLADE HASTA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES EN LOS CONTRATOS DE OBRA Y DE MEDIA TENSION, EL CUAL EL CONTRATO DE CFE SE HABIA FIRMADO UN DIA ANTES, POR LO QUE SE ESTABAN REALIZANDO LOS ULTIMOS TRABAJOS DE ADECUACION DE TODO EL SISTEMA DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA EL INTERIOR DEL EDIFICIO.

DADO QUE EL CONTRATO DE CFE YA ESTA LIBERADO, SE RELIZARON TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, INICIANDO CON EL TEMA DE LAS LUMINARIAS, DONDE SE OBSERVO QUE LAS LUMINARIAS PUNTAS DE POSTE ENCENDIERON TODAS, LAS LUMINARIAS DE PLANTA BAJA SI ENCENDIERON SIN EMBARGO UN INTERRUPTOR ESTABA QUEBRADO Y EN MAL ESTADO Y ADEMAS LA PUERTA DEL TABLERO NO ESTABA CORRECTAMENTE COLOCADA POR LO QUE SE PROCEDIO A REALIZARCE LA ACCION CORRECTIVA. SE TUVO QUE CAMBIAR UN INTERRUPTOR.

EN LA PLANTA ALTA LAS LUMINARIAS FUNCIONARON CORRECTAMENTE.

SE PROCEDE A REALIZAR LA LIMPIEZA FINA EN PISOS DE AULAS Y PASILLOS ASI COMO DE LIMPIEZA GRUESA EN LOS ALREDEDORES DEL PLANTEL.

SE CONCLUYO CON LA COLOCACION DE LAS PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO EN LA FACHADA PRINCIPAL Y LA COLOCACION DE LAS ANTICICLONCAS FALTANTES EN FACHADA POSTERIOR PLANTA ALTA.

*PERNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM*

#### 19 DE MARZO DEL 2025

ME TRASLADE A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM, PARA CORROBORAR AVANCES EN LOS TRABAJOS PREVIA INAUGURACION.







QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SE REALIZARON TODAS LAS PRUEBAS Y SE CONTACTO QUE VARIOS CLIMAS NO FUNCIONAN O NO FUNCIONAN CORRECTAMENTE Y EN OTROS CASOS SUS DESAGUES NO CUMPLIAN CON LA ESTETICA.

SE REALIZO LA LIMPIEZA DE TODOS LOS CRISTALES EN FACHADAS (TEMPLADO) Y EN ACCESO POSTERIOR.

SE PROCEDE IGUALMENTE A REALIZAR LA LIMPIEZA DE PISOS Y CRISTALES EN AULA Y COLOCAR LOS PLAFONES DONDE HACIA FALTA.

SE CONECTO EL SISTEMA HIDRONEUMATICO SIN FALLA ALGUNA AL MOMENTO, Y SE EXPLICO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO LOS PASOS A SEGUIR.

SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA GENERAL Y ALGUNOS RETOQUES DE PINTURA EN EL EXTERIOR E INTERIOR.

POSTERIOR A ELLO, SE ESPERA LA INAGURACION POR PARTE DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

*PERNOCTO EN LA CIUDAD DE TULUM*

**20 DE MARZO DEL 2025**

ME TRASLADÉ A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, PARA CONSTATAR LOS AVANCES EN LAS PRUEBAS DE LOS CLIMAS Y LUMINARIAS TOTALES, ENCONTRÁNDOSE QUE LOS CLIMAS DE LAS AULAS NO FUNCIONAN TODOS, YA QUE ALGUNOS GOTEO ABUNDANTEMENTE, OTROS NO ENCIENDEN Y OTROS MÁS TIENEN MAL COLOCADO SUS DESAGUES.

EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS ALGUNOS FUNCIONAN, PERO NO EXPULSAN AIRE FRÍO, OTROS SE ENCUENTRAN APAGADOS Y NO FUNCIONAN Y EL CLIMA DEL PASILLO GOTEO CONSTANTEMENTE, AUNQUE SI ENFRIA. ALGUNOS HOYOS NO HAN SIDO REPARADOS Y ALGUNAS TUBERÍAS NO SE LES HA COLOCADO PROTECTOR O CINTA.

SE TOMA NOTA DE TODOS ESTOS DATOS PARA QUE EL CONTRATISTA ENCARGADO HAGA LAS REPARACIONES PERTINENTES.

*RETORNO A LA LOCALIDAD DE CHETUMAL.*

FIRMA DEL COMISIONADO

*Arg. Kenny Perez Dominguez*

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



Anexo IV

## CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS  
Y PASAJES NO. IFEQROO/DOYE/0235/2025 FOLIO:0132

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL: C. KENNY PEREZ DOMINGUEZ  
LABORO EN ESTA CIUDAD DE: TULUM, MUNICIPIO DE TULUM  
LOS DIAS: 18 DE MARZO DEL 2025



NOMBRE Y FIRMA

ANTONIO RODRIGUEZ


**UTT** **BIS**  
SELLO **Tulum** **UNIVERSITIES**  
DIRECCIÓN ACADÉMICA

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN  
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO  
LA DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

ARQ. TANIA ESTEFANI WILTZIL UH  
NOMBRE Y FIRMA







**IFEQROO**  
INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Anexo IV

## CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS  
Y PASAJES NO. IFEQROO/DOYE/0235/2025 FOLIO:0132

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL: C. KENNY PEREZ DOMINGUEZ  
LABORO EN ESTA CIUDAD DE: TULUM, MUNICIPIO DE TULUM  
LOS DIAS: 20 DE MARZO DEL 2025

*Antonio Romero*  
NOMBRE Y FIRMA

**UTT** | **BIS**  
Universidad Tecnológica de Tulum | UNIVERSITIES  
**DIRECCIÓN ACADÉMICA**  
SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN  
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA Y ENCARGADA DE  
LA DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

*Arq. Tania Esterfani Wiltzil UH*  
NOMBRE Y FIRMA

20 MAR 2025

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



Anexo IV

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES  
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS  
Y PASAJES NO. IFEQROO/DOYE/0235/2025 FOLIO:0132

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL: C. KENNY PEREZ DOMINGUEZ  
LABORO EN ESTA CIUDAD DE: TULUM, MUNICIPIO DE TULUM  
LOS DIAS: 19 DE MARZO DEL 2025

  
NOMBRE Y FIRMA  
ANTONIO ROMÁN

  
DIRECCIÓN ACADÉMICA  
SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN  
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO  
LA DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

ARQ. TANIA ESTEFANI WILTZIL UH  
NOMBRE Y FIRMA

