

24 de mayo de 2025

REPORTE DE ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE OBRA PTAR EN CANCUN EN EL MPIO. DE BENITO JUAREZ.



Se continua con la instalación de equipos en el área de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, del CEDAR de Cancun.



En el área de gimnasio se detecto una lamina con un movimiento que indica que se libero del remache, se le solicito a la empresa contratista atender a la brevedad el detalle detectado antes que se refleje algún detalle mayor.

Se pudo verificar que la planta de tratamiento tiene un avance significativo por lo que en breve estará lista para las pruebas de funcionamiento.