



SABGOB

SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

VISITA DE INSPECCION TECNICA CENOTE CHEMUYIL

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

noviembre

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

TULUM, Q.ROO

Motivo del encargo o comisión

VISITA DE INSPECCION TECNICA CENOTE CHEMUYIL

Fecha de salida

11/11/2025 - 06:00

Fecha de regreso

11/11/2025 - 20:29

Datos de la partida**Hospedaje**

2036.00

Viáticos ministrados

792.00

Viáticos comprobados

633.60

Viáticos no comprobables

158.40

Importe ejercido por partida de viáticos

792.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

792.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2025-11-14


Reportes**Actividades realizadas**

EL 11 DE NOVIEMBRE SE TRASLADO A TEMPRANA HORA A TULUM, PARA POSTERIORMENTE LLEGAR A LAS INSTALACIONES DE LA ZONA DE CAPTACION DE CENOTE CHEMUYIL, CON MOTIVO DE INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, ESTO DERIVADO DE REPORTES DE QUE VARIAS DE LAS PARTES METALICAS DE ESTA PRODUCIAN DESCARGAS ELECTRICAS, SE REALIZARON MEDICIONES DEL SISTEMA DE TIERRAS FISICAS ENCONTRANDOSE CON VALORES RECOMENDABLES, POSTERIORMENTE SE REALIZARON MEDICIONES EN PARTES METALICAS ENCONTRANDOSE VALORES DE 60 A 80 VOLTS, SE REALIZARON MEDICIONES EN EL TABLERO PRINCIPAL ENCONTRANDOSE POTENCIAL EN LA FASE DEL NEUTRO, SE VA A SOLICITAR A EMPRESA QUE REALIZA OBRA LA CORRECCION DE ESTA ANOMALIA, SE CORRIGIO TEMPORALMENTE.

SE RETORNA POR LA TARDE A LA CIUDAD DE CHETUMAL, LLEGANDO EN LA NOCHE.

Resultados obtenidos

SE DECTECTA LA FALLA QUE CAUSA LA ANOMALIA.



Contribuciones

SE CORRIGE TEMPORALMENTE LA FALLA.

Conclusiones

ES IMPORTANTE EL APOYO Y SOPORTE TECNICO A LOS ORGANISMOS OPERADORES.

Datos de la información**Periodo de actualización**

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2025-11-14

Fecha de validación de la información

2025-11-14

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Importe total de la comisión

792.00

Nombre completo

JUAN DIEGO CUEVAS DOMINGUEZ

Cargo

JEFE DE DEPARTAMENTO DE USO EFICIENTE DE EQUIPOS



COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.